

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Курской области

(305000, г. Курск, ул. Можаяевская, д. 6, тел. 56-19-17, факс, 56-21-49)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(305004, г. Курск, ул. К. Маркса 81, тел., 78-77-24)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Суджанскому, Беловскому и
Большесолдатскому районам

(307800, Курская область, г. Суджа, ул. Р. Люксембург, 15, т. 347143-2-14-80)

сл. Белая
(место составления акта)

«18» июня 2021 г.
(дата и время составления акта)
16 ч. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 37

По адресу: Курская область, Беловский район, д. Гирья ул. Зеленая д. 12

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

(в случае, если имеется), должность руководителя и заместителя руководителя органа государственного контроля

от 25.05.2021 №37 выданного главным государственным инспектором Суджанского,

(надзора), органа муниципального контроля изданного распоряжением или приказом о проведении проверки)

Беловского и Большесолдатского районов Курской области по пожарному надзору Радченко Г.В.

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/выездная, документарная/выездная)

Зданий муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Гирьянская средняя
общеобразовательная школа" Беловского района Курской области (Гирьянская СОШ -
сокращенное наименование)

Дата и время проведения проверки: 11.06.2021 - 18.06.2021

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных подразделений юридического лица или при осуществлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
Суджанскому, Беловскому и Большесолдатскому районам управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Курской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: директор Гирьянской СОШ
Денисова Людмила Ильинична 11.06.2021 11ч. 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор Суджанского, Беловского и
Большесолдатского районов по пожарному надзору Макаренко Василий Юрьевич

(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия,

имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: директор Гирьянской СОШ Денисова Людмила
Ильинична

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации, присутствовавшего при проведении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными

правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридическом (или) физических лицах, которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	В здании мастерской эксплуатируется отопительный прибор (дымоход отопления) без противопожарной отступки от конструкций крыши из горючих материалов	п. 77 абз.2 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479), п. 5.20 Свода Правил 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности	Директор Гирьянской СОШ Денисова Л.И.
2	Допускается к эксплуатации неисправный отопительный прибор в здании начальной школы (дымоход имеет трещины)	п. 77 абз.4 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	Директор Гирьянской СОШ Денисова Л.И.
3	На объектах защиты не хранятся техническая документация на технические средства, функционирующие в составе системы противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).	п. 54 абз.3 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	Директор Гирьянской СОШ Денисова Л.И.
4	В зданиях школ не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	п. 30 абз. 1 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	Директор Гирьянской СОШ Денисова Л.И.
5	Электрическая проводка в здании школы, начальной школы, мастерской проложена по горючему основанию.	п. 35 пп. з) Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	Директор Гирьянской СОШ Денисова Л.И.
6	Не обеспечена исправность, внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения в здании школы.	п. 48 абз.2) Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479), ч.1 ст. 86 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008	Директор Гирьянской СОШ Денисова Л.И.
7	Диспетчерская в здании школы не обеспечена средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	п. 56 абз. 2 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	Директор Гирьянской СОШ Денисова Л.И.
8	В здании мастерской на видном месте отсутствует план эвакуации людей при пожаре.	п. 5 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	Директор Гирьянской СОШ Денисова Л.И.
9	Не обеспечено наличие на дверях лестничной клетки на 1-м этаже здания школы приспособлений для самозакрывания.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	Директор Гирьянской СОШ Денисова Л.И.
10	В здании мастерской эксплуатируется котельная установка, работающая на твердом топливе, дымовая трубы которой не оборудована искрогасителем.	п. 79 пп.з) Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	Директор Гирьянской СОШ Денисова Л.И.
11	Не организована работа по ремонту, автоматической установки пожарной сигнализации, обеспечивающее ее исправное состояние в здании начальной	п. 54 абз.1 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	Директор Гирьянской СОШ Денисова Л.И.

школы.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты не выполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. предписание № 37/1/1 от 18.06.2021 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
2. Формы проверочных листов (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты всех классов функциональной пожарной опасности, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности от 18.06.2021 в отношении зданий.
3. Формы проверочных листов (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на всех производственных объектах от 24.05.2021 в отношении зданий.
4. Формы проверочных листов (списка контрольных вопросов), применяемая в рамках федерального государственного пожарного надзора для объектов защиты, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах научных и образовательных организаций в отношении зданий.

Государственный инспектор Суджанского, Беловского и Большесолдатского районов Курской области
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
Макаренко В.Ю.
инспектора по пожарному надзору
«18» июня 2021 года



С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Директор Гирьянской СОШ
Денисова Людмила Ильинична
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» июня 2021 года _____
(подпись)

Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)